


质监号:

账号: 11-00166

见证人: 朱蔚然
见证号: 102401



2009100969R



检测报告

TEST REPORT

报告编号: A06130711200058

任务单编号: hc12-00046

检测项目/产品名称

Name of Sample/Item

室内空气质量

委托单位

Client

南京鸿业

工程名称

Name of Project

南京通信技术研发中心一期工程2#楼

南京方园建设工程材料检测中心

地址(Add.): 江宁科学园崇业路6号

电话(Tel.): 025-52706533

邮编(Post Code): 211100

委托单编号		412032331	任务单编号	hc12-00046	检测类别	现场检测
见证人及见证号		朱蔚然 102491	监理单位	江苏建发		
委托单位	名称	南京鸿业	检测项目	室内空气质量		
	地址	秣周东路	委托日期	2012-03-27		
	电话	15851831511	邮编	-----		
工程信息	工程名称	南京通信技术研发中心一期工程2#楼				
	施工单位	南京鸿业建设工程有限公司	建设单位	南京江宁经济技术开发总公司		
样品概况	装修类型	精装修房	工程类别	II类民用建筑工程		
	特性状态	完好	测点数量	12		
	面积	-----	采样日期	2012-05-09		
检测	检测环境	温度21℃ 湿度48%	检测日期	2012-05-09至2012-05-12		
	主要检测设备	Q066 CP-3800气相色谱仪, Q067 723A可见分光光度计, Q068 RAD7电子氦气检测仪, Q081 RAD7电子氦气检测仪				
检测依据	GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB/T18204.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》 GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法》 GB/T16146-1995《住房内氡浓度控制标准》					
检测结论	样品经检验, 所检项目符合标准GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的II类民用建筑工程要求。					
其他说明	检测数据序号1-12的房间使用面积均为49和28平方米, 序号1-12的现场环境为屋顶用石膏板吊顶, 墙面粉刷乳胶漆, 地面铺地砖。该建筑面积为8527平方米, 装修结构为精装修。					
报告说明	1、若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内, 以书面形式向检测单位提出, 逾期视为对报告无异议。 2、送样检测, 仅对来样检测负责。 3、未加盖本中心检测专用章, 报告无效。 4、未粘贴本中心防伪标记, 报告无效。					



签发 张航 审核 施川燕 试验 时君

03008

05117

05109

报告日期 2012-05-09

